Auf 1.000 kWh/a normiertes Lastprofil (SBL) für Straßenbeleuchtungen im Netzgebiet der SWR NG mbH
[Angaben in [W]

Übergang:	15.September bis 31.Oktober	47	Tage
Winter:	1. November bis 20. März	140	Tage
Übergang:	21. März bis 14. Mai	55	Tage
Sommer:	15. Mai bis 14 Sepember	123	Tage

Hinweis: Das Profil ist NICHT temperaturabhängig

SBL	Winter			Sommer			Übergangszeit		
	Samstag	Sonntag	Werktag	Samstag	Sonntag	Werktag	Samstag	Sonntag	Werktag
0:15	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313
0:30	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313
0:45	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313
1:00	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313
1:15	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313
1:30	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313
1:45	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313
2:00	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313
2:15	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313
2:30	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313
2:45	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313
3:00	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313
3:15	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313
3:30	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313
3:45	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313
4:00	241,5313	241,5313	241,5313	0,0000	0,0000	0,0000	241,5313	241,5313	241,5313
4:15	241,5313	241,5313	241,5313	0,0000	0,0000	0,0000	241,5313	241,5313	241,5313
4:30	241,5313	241,5313	241,5313	0,0000	0,0000	0,0000	241,5313	241,5313	241,5313
4:45	241,5313	241,5313	241,5313	0,0000	0,0000	0,0000	241,5313	241,5313	241,5313
5:00	241,5313	241,5313	241,5313	0,0000	0,0000	0,0000	241,5313	241,5313	241,5313
5:15	241,5313	241,5313	241,5313	0,0000	0,0000	0,0000	241,5313	241,5313	241,5313
5:30	241,5313	241,5313	241,5313	0,0000	0,0000	0,0000	241,5313	241,5313	241,5313
5:45	241,5313	241,5313	241,5313	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
6:00	241,5313	241,5313	241,5313	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
6:15	241,5313	241,5313	241,5313	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
6:30	241,5313	241,5313	241,5313	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
6:45	241,5313	241,5313	241,5313	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
7:00	241,5313	241,5313	241,5313	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
7:15	241,5313	241,5313	241,5313	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
7:30	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
7:45	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
8:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
8:15	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
8:30	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
8:45	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
9:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
9:15	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
9:30	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
9:45	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10:15	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10:30	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10:45	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
11:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
11:15	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
11:30	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
11:45	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
12:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
12:15	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
12:30	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
12:45	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13:15	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13:30	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13:45	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
14:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
14:15	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
14:30	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
14:45	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
15:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
15:15	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
15:30	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
15:45	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
16:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
16:15	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
16:30	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
16:45	241,5313	241,5313	241,5313	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
17:00	241,5313	241,5313	241,5313	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
17:15	241,5313	241,5313	241,5313	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
17:30	241,5313	241,5313	241,5313	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
17:45	241,5313	241,5313	241,5313	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
18:00	241,5313	241,5313	241,5313	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
18:15	241,5313	241,5313	241,5313	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
18:30	241,5313	241,5313	241,5313	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
18:45	241,5313	241,5313	241,5313	0,0000	0,0000	0,0000	241,5313	241,5313	241,5313
19:00	241,5313	241,5313	241,5313	0,0000	0,0000	0,0000	241,5313	241,5313	241,5313
19:15	241,5313	241,5313	241,5313	0,0000	0,0000	0,0000	241,5313	241,5313	241,5313
19:30	241,5313	241,5313	241,5313	0,0000	0,0000	0,0000	241,5313	241,5313	241,5313
19:45	241,5313	241,5313	241,5313	0,0000	0,0000	0,0000	241,5313	241,5313	241,5313
20:00	241,5313	241,5313	241,5313	0,0000	0,0000	0,0000	241,5313	241,5313	241,5313
20:15	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313
20:30	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313
20:45	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313
21:00	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313
21:15	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313
21:30	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313
21:45	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313
22:00	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313
22:15	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313
22:30	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313
22:45	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313
23:00	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313
23:15	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313
23:30	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313
23:45	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313
0:00	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313	241,5313

Viertelstunden-Leistungswerte für den Jahresverbrauch von 1.000 kWh/a