Auf 1.000 kWh/a normiertes Lastprofil (WPU) für Wärmepumpen im Netzgebiet der SWR NG mbH [Angaben in [W]

Übergang:	15.September bis 31.Oktober	47	Tage
Winter:	1. November bis 20. März	140	Tage
Übergang:	21. März bis 14. Mai	55	Tage
Sommer:	15. Juni bis 14 Sepember	123	Tage

Hinweis: Das Profil ist NICHT temperaturabhängig

WPU	Winter			Sommer			Übergangszeit		
	Samstag	Sonntag	Werktag	Samstag	Sonntag	Werktag	Samstag	Sonntag	Werktag
0:15	239,5410	239,5410	239,5410	59,5620	59,5620	59,5620	122,7040	122,7040	122,7040
0:30	239,5410	239,5410	239,5410	59,5620	59,5620	59,5620	122,7040	122,7040	122,7040
0:45	239,5410	239,5410	239,5410	59,5620	59,5620	59,5620	122,7040	122,7040	122,7040
1:00	239,5410	239,5410	239,5410	59,5620	59,5620	59,5620	122,7040	122,7040	122,7040
1:15	239,5410	239,5410	239,5410	59,5620	59,5620	59,5620	122,7040	122,7040	122,7040
1:30	239,5410	239,5410	239,5410	59,5620	59,5620	59,5620	122,7040	122,7040	122,7040
1:45	239,5410	239,5410	239,5410	59,5620	59,5620	59,5620	122,7040	122,7040	122,7040
2:00	239,5410	239,5410	239,5410	59,5620	59,5620	59,5620	122,7040	122,7040	122,7040
2:15	239,5410	239,5410	239,5410	59,5620	59,5620	59,5620	122,7040	122,7040	122,7040
2:30	239,5410	239,5410	239,5410	59,5620	59,5620	59,5620	122,7040	122,7040	122,7040
2:45	239,5410	239,5410	239,5410	59,5620	59,5620	59,5620	122,7040	122,7040	122,7040
3:00	239,5410	239,5410	239,5410	59,5620	59,5620	59,5620	122,7040	122,7040	122,7040
3:15	239,5410	239,5410	239,5410	59,5620	59,5620	59,5620	122,7040	122,7040	122,7040
3:30	239,5410	239,5410	239,5410	59,5620	59,5620	59,5620	122,7040	122,7040	122,7040
3:45	239,5410	239,5410	239,5410	59,5620	59,5620	59,5620	122,7040	122,7040	122,7040
4:00	239,5410	239,5410	239,5410	59,5620	59,5620	59,5620	122,7040	122,7040	122,7040
4:15	239,5410	239,5410	239,5410	59,5620	59,5620	59,5620	122,7040	122,7040	122,7040
4:30	239,5410	239,5410	239,5410	59,5620	59,5620	59,5620	122,7040	122,7040	122,7040
4:45	239,5410	239,5410	239,5410	59,5620	59,5620	59,5620	122,7040	122,7040	122,7040
5:00	239,5410	239,5410	239,5410	59,5620	59,5620	59,5620	122,7040	122,7040	122,7040
5:15	239,5410	239,5410	239,5410	59,5620	59,5620	59,5620	122,7040	122,7040	122,7040
5:30	239,5410	239,5410	239,5410	59,5620	59,5620	59,5620	122,7040	122,7040	122,7040
5:45	239,5410	239,5410	239,5410	59,5620	59,5620	59,5620	122,7040	122,7040	122,7040
6:00	239,5410	239,5410	239,5410	59,5620	59,5620	59,5620	122,7040	122,7040	122,7040
6:15	239,5410	239,5410	239,5410	59,5620	59,5620	59,5620	122,7040	122,7040	122,7040
6:30	239,5410	239,5410	239,5410	59,5620	59,5620	59,5620	122,7040	122,7040	122,7040
6:45	239,5410	239,5410	239,5410	59,5620	59,5620	59,5620	122,7040	122,7040	122,7040
7:00	239,5410	239,5410	239,5410	59,5620	59,5620	59,5620	122,7040	122,7040	122,7040
7:15	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
7:30	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
7:45	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
8:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
8:15	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
8:30	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
8:45	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
9:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
9:15	282,0990	282,0990	282,0990	27,7430	27,7430	27,7430	144,5800	144,5800	144,5800
9:30	282,0990	282,0990	282,0990	27,7430	27,7430	27,7430	144,5800	144,5800	144,5800
9:45	282,0990	282,0990	282,0990	27,7430	27,7430	27,7430	144,5800	144,5800	144,5800
10:00	282,0990	282,0990	282,0990	27,7430	27,7430	27,7430	144,5800	144,5800	144,5800
10:15	282,0990	282,0990	282,0990	27,7430	27,7430	27,7430	144,5800	144,5800	144,5800
10:30	282,0990	282,0990	282,0990	27,7430	27,7430	27,7430	144,5800	144,5800	144,5800
10:45	282,0990	282,0990	282,0990	27,7430	27,7430	27,7430	144,5800	144,5800	144,5800
11:00	282,0990	282,0990	282,0990	27,7430	27,7430	27,7430	144,5800	144,5800	144,5800
11:15	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
11:30	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
11:45	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
12:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
12:15	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
12:30	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
12:45	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13:15	299,7000	299,7000	299,7000	27,7430	27,7430	27,7430	153,6280	153,6280	153,6280
13:30	299,7000	299,7000	299,7000	27,7430	27,7430	27,7430	153,6280	153,6280	153,6280
13:45	299,7000	299,7000	299,7000	27,7430	27,7430	27,7430	153,6280	153,6280	153,6280
14:00	299,7000	299,7000	299,7000	27,7430	27,7430	27,7430	153,6280	153,6280	153,6280
14:15	299,7000	299,7000	299,7000	27,7430	27,7430	27,7430	153,6280	153,6280	153,6280
14:30	299,7000	299,7000	299,7000	27,7430	27,7430	27,7430	153,6280	153,6280	153,6280
14:45	299,7000	299,7000	299,7000	27,7430	27,7430	27,7430	153,6280	153,6280	153,6280
15:00	299,7000	299,7000	299,7000	27,7430	27,7430	27,7430	153,6280	153,6280	153,6280
15:15	299,7000	299,7000	299,7000	27,7430	27,7430	27,7430	153,6280	153,6280	153,6280
15:30	299,7000	299,7000	299,7000	27,7430	27,7430	27,7430	153,6280	153,6280	153,6280
15:45	299,7000	299,7000	299,7000	27,7430	27,7430	27,7430	153,6280	153,6280	153,6280
16:00	299,7000	299,7000	299,7000	27,7430	27,7430	27,7430	153,6280	153,6280	153,6280
16:15	299,7000	299,7000	299,7000	27,7430	27,7430	27,7430	153,6280	153,6280	153,6280
16:30	299,7000	299,7000	299,7000	27,7430	27,7430	27,7430	153,6280	153,6280	153,6280
16:45	299,7000	299,7000	299,7000	27,7430	27,7430	27,7430	153,6280	153,6280	153,6280
17:00	299,7000	299,7000	299,7000	27,7430	27,7430	27,7430	153,6280	153,6280	153,6280
17:15	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
17:30	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
17:45	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
18:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
18:15	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
18:30	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
18:45	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
19:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
19:15	239,5410	239,5410	239,5410	59,5620	59,5620	59,5620	122,7040	122,7040	122,7040
19:30	239,5410	239,5410	239,5410	59,5620	59,5620	59,5620	122,7040	122,7040	122,7040
19:45	239,5410	239,5410	239,5410	59,5620	59,5620	59,5620	122,7040	122,7040	122,7040
20:00	239,5410	239,5410	239,5410	59,5620	59,5620	59,5620	122,7040	122,7040	122,7040
20:15	239,5410	239,5410	239,5410	59,5620	59,5620	59,5620	122,7040	122,7040	122,7040
20:30	239,5410	239,5410	239,5410	59,5620	59,5620	59,5620	122,7040	122,7040	122,7040
20:45	239,5410	239,5410	239,5410	59,5620	59,5620	59,5620	122,7040	122,7040	122,7040
21:00	239,5410	239,5410	239,5410	59,5620	59,5620	59,5620	122,7040	122,7040	122,7040
21:15	239,5410	239,5410	239,5410	59,5620	59,5620	59,5620	122,7040	122,7040	122,7040
21:30	239,5410	239,5410	239,5410	59,5620	59,5620	59,5620	122,7040	122,7040	122,7040
21:45	239,5410	239,5410	239,5410	59,5620	59,5620	59,5620	122,7040	122,7040	122,7040
22:00	239,5410	239,5410	239,5410	59,5620	59,5620	59,5620	122,7040	122,7040	122,7040
22:15	239,5410	239,5410	239,5410	59,5620	59,5620	59,5620	122,7040	122,7040	122,7040
22:30	239,5410	239,5410	239,5410	59,5620	59,5620	59,5620	122,7040	122,7040	122,7040
22:45	239,5410	239,5410	239,5410	59,5620	59,5620	59,5620	122,7040	122,7040	122,7040
23:00	239,5410	239,5410	239,5410	59,5620	59,5620	59,5620	122,7040	122,7040	122,7040
23:15	239,5410	239,5410	239,5410	59,5620	59,5620	59,5620	122,7040	122,7040	122,7040
23:30	239,5410	239,5410	239,5410	59,5620	59,5620	59,5620	122,7040	122,7040	122,7040
23:45	239,5410	239,5410	239,5410	59,5620	59,5620	59,5620	122,7040	122,7040	122,7040
0:00	239,5410	239,5410	239,5410	59,5620	59,5620	59,5620	122,7040	122,7040	122,7040

Viertelstunden-Leistungswerte für den Jahresverbrauch von 1.000 kWh/a